



TERVISEAMET

Võru Vallavalitsus
vald@voruvald.ee

18.09.2020 nr 9.3-1/19/4764-9

AS Barrus maaüksuse detailplaneeringu kooskõlastamine

Tulenevalt planeerimisseaduse § 85 lg 1 esitasite Terviseameti Lõuna regionaalosakonnale kooskõlastamiseks aktsiaselts Barrus (Veskisalu, Verijärve küla, Võru vald, 65541 Võru maakond, registrikood 10270580) maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on 24 ha ning see hõlmab Verijärve küla Veskisalu, Tiigikalda, Väike-Veskisalu, Liisu, Üla-Veskisalu, Aiva, Kraavi ja Veskiору maaüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maaüksuste sihtotstarve muutmine ning liitmine, maaüksuste ehitusõiguse, tehnovõrkude ja -rajatiste ning transpordimaa asukoha ja liikluskorralduse määramine.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna tootmismaa laiendamisega ei kaasne olulist keskkonnamõju (ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi ega seata ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit ning vara).

AS-i Barrus tegevusalaks on liimpuitu tootmine.

Planeeringuala läheduses on müratundlikke alasid (elamud). Ameti ettepanekul tegi OÜ Inseneribüroo STEIGER AS-i Barrus tootmisterritooriumi mürakaardi (töö nr 19/2792).

Amet on tutvunud detailplaneeringu materjalidega ning **kooskõlastab detailplaneeringu tingimusel, et planeeringu elluviimisel täidetakse seletuskirjas välja toodud tingimusi ja nõudeid ning alljärgnevat:**

- Tehnoseadmete müratasemed vastaksid nii planeeritaval alal kui lähedusse jäävatel elamualadel Keskkonnaministri 16.12.2016. a määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja normtaseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (edaspidi KeM määrus nr 71) lisas 1 sätestatud sihtväärtustele.
- Ehitustegevusega kaasnevad müratasemed ei tohi planeeritava ala lähedusse jäävatel müratundlikel aladel ületada kella 21.00-07.00 vahel KeM määrus nr 71 lisas 1 kehtestatud asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtasest. Ehitusaegsed vibratsioonitasemed peavad vastama sotsiaalministri 17.05.2002 määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 toodud piirväärtustele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jelena Laarin
Lõuna regionaalosakonna vaneminspektor
+372 5814 5983, jelena.laarin@terviseamet.ee